

Messaggio municipale no. 2023-08 concernente la richiesta di un credito a posteriori di CHF 44'133.80 IVA inclusa, per la rottura della condotta AP della Chiesa

All'Assemblea del Comune di Aranno.

Signora Presidente.
gentili signore, egregi signori,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito a posteriori per la riparazione e sostituzione della condotta dell'acqua potabile della Chiesa in via Ara Gésa 17.

Premessa

Il tratto interessato dall'intervento è costituito da una vecchia tubazione in acciaio Ø di 3/4", posata negli anni '60/70. In data 29 marzo 2023 l'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC) è dovuto intervenire urgentemente per la ricerca e riparazione di una perdita sulla citata condotta di distribuzione.

L'UTC ha potuto constatare che la tubazione era fortemente intaccata dalla ruggine e che si trova in evidente stato di degrado dovuto alla sua vetustà presentando ulteriori perdite lungo tutta la tratta. La sua sostituzione si è resa pertanto immediatamente necessaria.

Azioni intraprese

Dal rapporto d'intervento si evince che *dopo una prima chiusura delle condotte per bloccare il deflusso sono state effettuate delle prove per verificare fino a dove si estendevano le eventuali perdite. Queste ultime si presentavano come materiale usurato nel tempo con diversi piccoli fori causati probabilmente da correnti vaganti*".

Considerato lo stato delle tubazioni, si è deciso di sostituire l'intera tubazione, compresa la saracinesca sotto i portici, procedendo con l'apertura di uno scavo attraverso la scalinata. Questo ha comportato una spesa più onerosa, ma considerate le condizioni della tubazione si è optato per una riparazione totale e definitiva della condotta.

Dopodiché, si è proceduto con lo scavo per la posa della nuova tubazione e la posa di un nuovo pozzetto per inserire una valvola di arresto e la predisposizione per un eventuale contatore.

Visto l'entità degli interventi il progetto e il relativo preventivo di spesa è stato preventivamente sottoposto alla Commissione della gestione.

Spesa complessiva

La spesa complessiva è così suddivisa:

| | | |
|---|------------|------------------|
| Ricerca perdita acqua | CHF | 728.60 |
| Opere da impresario costruttore (scavo) | CHF | 26'260.50 |
| Riparazione e posa nuova condotta | CHF | 13'187.35 |
| Ripristino prato | CHF | 802.00 |
| Totale IVA esclusa | CHF | 40'978.45 |
| IVA (7.7%) | CHF | 3'155.35 |
| Totale IVA inclusa | CHF | 44'133.80 |



Restiamo a completa disposizione per fornire le ulteriori precisazioni che dovessero necessitare in sede d'esame e d'approvazione e raccomandiamo all'onoranda Assemblea comunale di voler

d e c i d e r e

1. **È concesso un credito a posteriori di CHF 44'133.80 IVA inclusa, a saldo dell'opera inerente agli interventi di riparazione e sostituzione della condotta AP in via Ara Gésa 17 che collega la Chiesa ed il Cimitero di Aranno.**
2. **Il credito a posteriori è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del Comune secondo i disposti della LOC.**
3. **Con la concessione del credito a posteriori è autorizzata la chiusura contabile dell'investimento in questione (Consuntivo 2023).**

Con la massima stima e cordialità.

Il sindaco:

Stefano Magini

Per il Municipio



La segretaria f.f.:

Tatiana Morelli

Licenziato con risoluzione municipale no. 376/2023 del 24.10.2023

Municipale responsabile: - Peter Clavadetscher, capodicastero

Va per rapporto a: - Commissione della gestione